



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Новгородской области

**ПРОКУРАТУРА
Шимского района**

ул. Набережная, 3
п. Шимск, Новгородская область, 174150
тел./факс 8 (81656) 5-43-38

Директору ОАУСО «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов
«Новгородский Дом ветеранов»

Васильеву П.А.

ул. Новгородская, д.37, п. Шимск,
Новгородская область, 174150

26.01.2023 № 7-4-2023/Прдп11-23-20490021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований федерального
законодательства

Прокуратурой района по поручению прокуратуры области проведена проверка исполнения федерального законодательства ОАУСО «ОАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» (далее – Учреждение), по результатам которой выявлены нарушения действующего законодательства.

В соответствии со ст. ст. 20, 41 Конституции Российской Федерации каждому человеку гарантируется право на жизнь и охрану здоровья.

Статьей 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) закреплено, что правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на основании настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

По смыслу ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 442-ФЗ поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно п. «д» ст. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от

Прокуратура Шимского района Новгородской
области

№ 7-4-2023/Прдп11-23-20490021

05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ определены обязанности руководителей организации. Так, руководители организации обязаны в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима), данные Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой с участием специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солецкому и Шимскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области выявлены следующие нарушения пожарной безопасности:

- в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации - п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года.

Социально значимые объекты относятся к числу важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения (объект с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних граждан).

Выполнение противопожарных мероприятий и мероприятий по противодействию терроризму направлено на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременную эвакуацию и спасение людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, принятие своевременных мер по предупреждению и устранению террористических проявлений.

Одновременно в ходе проведения совместно со специалистом территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Старорусском районе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в учреждении.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ, организации всех форм собственности обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

На основании ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ, юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых

продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарно-эпидемиологические правила 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Проведенной проверкой выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - отопительные приборы не имеют ограждающих устройств;

п. 2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - выпуски сточной воды от моечных ванн для кухонной посуды в столовой первого этажа не имеют воздушных разрывов.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей работниками учреждения, отсутствие должного контроля за их деятельностью со стороны руководителя, что нарушает права лиц, проживающих в данном учреждении.

Статьей 192 ТК РФ предусмотрено, что в случае совершения должностным лицом дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, указанное лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности.

Указанные обстоятельства требуют принятия действенных мер по устранению в кратчайшие сроки и недопущению впредь подобных нарушений закона и свидетельствует о необходимости решения вопроса о персональной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, и их недопущению впредь.

2. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру района для принятия участия представителя прокуратуры района в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В случае применения мер дисциплинарного воздействия прошу направить копию документа о наказании виновных вместе с ответом на представление.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме не позднее месяца с момента его получения с приложением заверенных копий документов (фотографий) подтверждающих устранение нарушений.

Прокурор района

старший советник юстиции

Д.В. Бевз

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 39C4028E2DE4CA0E2E6E3F0A1F4FE30148BDA708

Владелец **Бевз Дмитрий Васильевич**

Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023